

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune d'Oullins-Pierre-Bénite

Métropole de Lyon

ARRÊTÉ DU MAIRE

PAUCV_ERP_25_002

OBJET : arrêté provisoire autorisant la poursuite de l'exploitation d'un ERP suite à une visite périodique de sécurité incendie concernant l'établissement suivant : Lycée des Chassagnes, 13 rue des Chassagnes 69600 Oullins-Pierre-Bénite
N°ERP E14900020-000

Le Maire d'Oullins-Pierre-Bénite,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et L 2212-2 ;

VU l'article L 122-3 du code de la Construction et de l'Habitation ;

VU les articles R 122-7 à R 122-21 du code de la Construction et de l'Habitation ;

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

VU le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

VU le décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation modifié ;

VU l'arrêté modifié du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

VU l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R 162-8 à R 162-11 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

VU les arrêtés préfectoraux n° 69-2020-09-30-001, 69-2020-09-30-002 et 69-2020-09-30-003 modifiés, du 30 septembre 2020 portant renouvellement de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur et de la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ;

VU l'arrêté préfectoral du 17 février 2017 portant règlement départemental et métropolitain de défense extérieur contre l'incendie.

Considérant l'arrêté d'ouverture n°DAJ17_790 du 30 octobre 2017 ;

Considérant l'avis favorable du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public en date du 16 janvier 2025, suite à la visite périodique du 12 décembre 2024 ;

ARRETE

Article 1 :

L'établissement dénommé « lycée des Chassagnes », sis 13 rue des Chassagnes, classé en type R de la 3ème catégorie relevant de la réglementation des ERP est autorisé à poursuivre son exploitation dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, le règlement de sécurité incendie et les règles relatives à l'accessibilité aux handicapés.

Article 2 :

La poursuite d'exploitation est conditionnée par la réalisation, le cas échéant, après déclaration ou autorisation de travaux, des prescriptions émises par la commission de sécurité du 12 décembre 2024 :

- Prescription n°1 : apposer à chaque entrée de l'établissement un plan schématique de l'ERP sous forme de pancarte inaltérable pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
- Prescription n°2 : déposer un dossier de régularisation auprès de la commission compétente pour les travaux effectués sans autorisation relatif à l'agrandissement de deux salles de classe au R+1.
- Prescription n°3 : fournir un document permettant de lever les non-conformités du rapport de sécurité incendie établi par SOCOTEC le 21 décembre 2020. **Cette prescription est assortie d'un délai de réalisation de 3 mois à partir de la réception du présent arrêté.**
- Prescription n°4 : déposer un dossier d'autorisation de travaux concernant la chaufferie au R+3 ainsi que la réunion de deux salles de classe au R+1.
- Prescription n°5 : déposer un dossier d'autorisation de travaux concernant le SSI et lever les remarques du rapport de vérification.
- Prescription n°6 : déposer un dossier d'autorisation de travaux concernant le remplacement de la Chaudière au R+1 et le réaménagement du R+2.
- Prescription n°7 : établir une déclaration d'effectif correspondant à la réalité.
- Prescription n°8 : laisser libre les issues de secours des salles de Ping-Pong et de gym au rez-de-chaussée (**Fait le 15 janvier 2025**).
- Prescription n°9 : limiter à 50 le nombre de personnes pouvant accéder à la salle DS.
- Prescription n°10 : doter l'issue de secours de la salle 213 d'un dispositif permettant l'ouverture facile (**Fait le 15 janvier 2025**).
- Prescription n°11 : retirer l'affiche sur l'issue de secours donnant sur l'escalier au R+2 (**Fait le 15 janvier 2025**).

Article 3 :

A la réalisation des prescriptions, ou, dans tous les cas, à l'expiration du (des) délai(s), l'exploitant tient informé le maire afin qu'il puisse apprécier l'opportunité de solliciter le passage de la commission de sécurité.

Article 4 :

L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité contre l'incendie et la panique précités.

Article 5 :

Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipement, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences réglementaires, doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en est de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement.

Les changements de direction de l'établissement seront signalés à la commission consultative départementale de sécurité et de l'accessibilité.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant. Une ampliation sera transmise en préfecture du Rhône pour le contrôle de légalité et pour information au Service Départemental et Métropolitain d'Incendie et de Secours.

Certifié exécutoire par :

Transmission en préfecture le :

Notification à l'intéressé le :

Mis en ligne le :

Pour le Maire,
Jérôme MOROGE et par délégation,
Le conseiller délégué
Frédéric HYVERNAT



Oullins-Pierre-Bénite, le 20 janvier 2024

**Pour le Maire,
Jérôme MOROGE et par délégation,
Le conseiller délégué
Frédéric HYVERNAT**



Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, devant le Tribunal Administratif de Lyon par le biais d'une requête sous format papier ou déposée sur le site www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou de son affichage. L'auteur de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai. Cette démarche prolonge le délai de recours qui doit alors être introduit dans les deux mois suivants la réponse, (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).